


Соединительная коробка серии РТВ 401-ИС



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ)

Г ПРМ.501.07.00.00.000 РЭ(П)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ОКБ «Гамма» (входит в ГК «ССТ»)



141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка,
Фабричный пр-д, д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603
Тел./факс: +7 495 989-66-86,
E-mail: info@okb-gamma.ru,
www.okb-gamma.ru



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание изделия.....	4
2. Указание мер безопасности.....	7
3. Подготовка изделия к работе.....	8
4. Техническое обслуживание	11
5. Транспортировка и хранение	12
6. Утилизация.....	13
7. Гарантийные обязательства.....	13
8. Срок службы.....	15
9. Сведения о рекламациях	15
10. Сведения о сертификации	15
11. Сервис	16
12. Свидетельство о приемке	16

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Настоящее «Руководство по эксплуатации» является интеллектуальной собственностью ООО ОКБ «Гамма».

Любое полное или частичное использование, тиражирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем Руководстве, без письменного разрешения собственника запрещено.

ООО ОКБ «Гамма» следит за соблюдением авторских и иных прав, нарушение которых преследуется по закону.

Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом Г ПРМ.501.07.00.00.000 РЭ(П) (далее по тексту «руководство») предназначено для ознакомления потребителей с технической информацией на соединительные коробки серии РТВ 401-ИС (далее по тексту «коробки»), изготавливаемые согласно техническим условиям ТУ 3464-013-39803459-2016, а также для руководства при монтаже, подготовке, техническом обслуживании.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции коробок и технологии их изготовления в настоящем руководстве возможно некоторое расхождение между описанием изделия и изделием, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

Соединительные коробки серии РТВ 401-ИС сертифицированы в системе сертификации ЕАС на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.7-2012/IEC 60079-7:2006, ГОСТ IEC 60079-1-2011.

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Изготовитель

ООО ОКБ «Гамма» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии») 141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный пр-д, д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603 Тел./факс: +7 495 989-66-86, E-mail: info@okb-gamma.ru; www.okb-gamma.ru



Система
менеджмента
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105086746

ООО ОКБ «Гамма», стремясь максимально качественно и полно удовлетворить запросы своих заказчиков, в 2016 году внедрила и поддерживает обособленную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.



1.2. Назначение

1.2.1. Коробки предназначены для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных лент во взрывоопасных зонах, а также для соединения нагревательных секций, подключения силовых кабелей к нагревательным секциям. Коробки применяются в составе систем кабельного обогрева трубопроводов и емкостей, для наружных установок и помещений, в том числе во взрывоопасных зонах.

1.2.2. Коробка позволяет выполнить подключение одной нагревательной секции, если коробка используется в качестве питающей (есть силовой ввод и отходящая нагревательная секция), и двух секций, если коробка используется в качестве промежуточного разветвителя.

1.2.3. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных кабелей диаметром от 7 до 18 мм и бронированных кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм².

1.2.4. Коробки комплектуются устройством ввода под теплоизоляцию и крепятся на поверхность обогреваемого трубопровода, резервуара и т.п.

Пример условного обозначения:


Коробка соединительная серии РТВ 401-ИС, предназначенная для подключения к силовой сети саморегулирующихся нагревательных секций.

Схема подключения: 1 силовой «небронированный» кабель – 5×6; 1 саморегулирующаяся электрическая нагревательная секция (подключение через устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0100).

Коробка поставляется в комплекте с одним пластиковым кабельным вводом «M25».

Коробка соединительная

РТВ 401(П)-1П/0-ИС 1Ex d e IIC T3...T6 Gb X ТУ 3464-013-39803459-2016.



1.3. Приспособления и инструменты для монтажа

Наименование инструмента	Назначение
Г-образный шестигранный ключ H4	Для фиксации винтов 5×40 цилиндрических с внутренним шестигранником, крепящие крышку с корпусом
Ключ для круглых шлицевых гаек под внешний диаметр гайки от 45 мм до 52 мм	Для фиксации гайки ДЭСТУ.0002 устройства УВК.0100
Отвертка крестовая / шлицевая	Для открытия и закрытия крышки коробки РТВ. Для крепления замков хомутов PFS или крепления коробки РТВ с помощью винтов к Z-профилю
Бокорезы	Для нарезки хомутов (мет. ленты) PFS/30
Ключ рожковый или раздвижной ключ типа газового	Для закручивания втулок кабельных вводов

1.3. Технические данные

Основные технические данные указаны в таблице 1 настоящего руководства.

Таблица 1. Технические данные

Максимальная температура (трубы или объекта, на котором монтируется коробка РТВ 401-ИС)	+180 °С (+240 °С с тепло-изолирующей прокладкой)
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60 ... +55°С
Максимальное напряжение клеммных соединителей	550 В
Максимальное напряжение светового модуля	250 В
Максимальный ток	50 А
Мощность, потребляемая лампой	<1 Вт
Электрическая износостойкость лампы	> 10 ⁵ часов
Степень пыли/влагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex d e IIC T3...T6 Gb X
Габаритные размеры коробки	233,5x126x113 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,9 кг

1.4. Комплект поставки

Комплектность поставки указана в таблице 2 настоящего руководства.

Таблица 2. Комплект поставки

№ п/п	Наименование комплектующих	Кол-во, шт.		
		0/0	1Б/0	1П/0
1	Корпус коробки РТВ 401-ИС с клеммным набором и индикатором напряжения светодиодным с рассеивателем для лампы	1	1	1
2	Ввод для небронированного кабеля, пластик, М25 Ex	0	0	1
3	Ввод для бронированного кабеля, латунь, М25 Ex	0	1	0
4	Кольцо уплотнительное М25*	0	1	1
5	Перемычка с крепежом П06.06x150-00	0	1	1
6	Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0100	1	1	1
7	Уплотнение GP25	0	0	1
8	Заглушка М25	0	0	0
9	Провод ПВЗ 1,5, L=0,2м	0	1	1
10	Наконечник штыревой НШВИ 2,5-12	0	4	4
11	Коробка упаковочная со стикером	1	1	1
12	Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом)	1	1	1

* Может быть установлено на кабельном вводе или заглушке.

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. По классу защиты человека от поражения электрическим током соединительные коробки серии РТВ 401-ИС соответствуют классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2. Эксплуатация, монтаж и ремонт коробок производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и инструкциями по охране труда.

2.3. Монтаж, обслуживание и эксплуатация коробок разрешаются лицам, прошедшим специальную подготовку и имеющих аттестацию на право выполнения работ.

Персонал, обслуживающий соединительные коробки серии РТВ 401-ИС, должен знать устройство коробок, комплектующей аппаратуры и принцип их действия.

2.4. Запрещается включать коробки в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению изделия в целом и его составных частей в частности.

2.5. Коробки соединительные серии РТВ 401-ИС при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15543.1-89 не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте.

2.6. Не допускается эксплуатация коробок при температуре и условиях, не соответствующих требованиям, установленным настоящим руководством по эксплуатации.

2.7. Взрывозащищенность коробок РТВ 401-ИС обеспечивается видами взрывозащиты – защитой вида «е» по ГОСТ 31610.7-2012/IEC 60079-7:2006 и защитой вида «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2011, что подтверждено результатами испытаний.

2.8. Внимание:

- а) корпуса коробок, а также все узлы, подлежащие заземлению, должны быть заземлены;
- б) не допускается эксплуатация коробок при незакрепленных или снятых отдельных частях;
- в) выполнение всех видов работ (подключение и отключение проводников, осмотр аппаратуры, ремонтные работы) проводить только при снятом напряжении специально обученным электротехническим (квали-

фицированным) персоналом, при этом использовать инструмент только с изолированными ручками;

г) обслуживание комплектующей аппаратуры должно производиться с соблюдением мер безопасности, изложенных в руководствах по эксплуатации на данную аппаратуру.

Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию соединительной коробки.

Знак X, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при эксплуатации коробок необходимо соблюдать следующие «специальные» условия:

- монтаж и подключение коробок должны производиться при отключенном напряжении питания и соблюдении требований, указанных в руководстве по эксплуатации;
- коробки при монтаже и эксплуатации требуется оберегать от ударов;
- коробки должны комплектоваться взрывозащищенными кабельными вводами, заглушками и клеммными соединителями, имеющими сертификат соответствия;
- температурный класс в маркировке взрывозащиты коробок выбирается в зависимости от температурного класса применяемого электронагревательного устройства;
- прокладка кабеля во взрывоопасной зоне должна проводиться с соблюдением требований гл. 7.3 ПУЭ.

3. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

3.1. Порядок установки

Перед началом монтажных работ необходимо убедиться, что:

- условия применения соответствуют техническим характеристикам соединительной коробки РТВ 401-ИС;
- в наличии имеется полная комплектация устройства согласно комплекту поставки;
- в наличии имеется необходимый инструмент для монтажа коробки согласно инструкции по монтажу (инструкция предоставляется по запросу).

3.1.1. Соединительные коробки серии РТВ 401-ИС устанавливаются в предназначенные для них объекты только после сдачи этих объектов под монтаж.

3.1.2. Коробки рассчитаны на продолжительный режим работы при соблюдении следующих условий эксплуатации:

а) номинальные значения климатических факторов внешней среды – по ГОСТ 15150:

– температура окружающей среды должна быть в пределах от минус 60 °С до плюс 55 °С;

– относительная влажность воздуха при температуре 35 °С в условиях эксплуатации должна быть в пределах $98 \pm 2\%$.

б) рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается отклонение от рабочего положения до 5° в любую сторону.

3.1.3. Коробка должна быть закреплена, закрыта и на ней должны быть закреплены предупреждающие наклейки.

3.2. Монтаж

3.2.1. Распаковать коробки, освободить от транспортной тары.

3.2.2. Провести внешний осмотр, при этом проверить комплектность поставки по п. 1.5 настоящего руководства.

3.2.3. Произвести установку коробок в соответствии с проектной документацией и настоящим руководством.

3.2.4. Рабочее положение коробок выверить по уровню и отвесу.

3.2.5. Заземлить конструкции коробок, используя зажимы заземления коробок.

3.2.6. Выполнить монтаж кабелей согласно схемам электрических соединений.

3.2.7. Выполнить окончательную проверку и наладку схемы, а также все необходимые монтажно-наладочные операции, предшествующие пуску коробок в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией.

3.2.8. Проверить непрерывность цепи защитного заземления.

3.2.9. Выполнить подключение коробок к внешним цепям.

3.2.10. Эксплуатация устройства в рабочем режиме начинается после выполнения и проверки всех соединений в соединительной коробке.

3.3. Сборка устройства ввода под теплоизоляцию

Комплектация устройства ввода под теплоизоляцию УВК.0100

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Опора УВК.01.01 – 1 шт. | 7. Уплотнение УВК.0013-01 – 1 шт. |
| 2. Пластина УВК.0012 – 1 шт. | 8. Заглушка УВК.0014 – 2 шт. |
| 3. Винт М 5×40 – 4 шт. | 9. Заглушка УВК.0014-01 – 2 шт. |
| 4. Шайба Ø 5 оц. – 4 шт. | 10. Кольцо прямоугольного сечения – 1 шт. |
| 5. Гайка ДЭСТУ.0002 – 1 шт. | 11. Пакет с защелкой 18×25 мм – 1 шт. |
| 6. Уплотнение УВК.0013 – 1 шт. | |

Внимание!

Перед сборкой и последующей эксплуатацией изделия внимательно прочтите данную инструкцию.

Ниже приведена последовательность сборки устройства.

Шаг 1. Закрепите на обогреваемом трубопроводе или резервуаре нагревательные секции.

Шаг 2. Сверху на нагревательные секции, собранные вместе, наденьте пластину УВК.0012 (поз. 2 на рис. 1) таким образом, чтобы скругленные края внутреннего отверстия пластины были обращены вниз.

Шаг 3. Поверх пластины наденьте уплотнение УВК.0013 (желтое) или УВК.0013-01 (зеленое) (поз. 6 или 7 на рис. 1). Тип уплотнения выбирается в зависимости от геометрических размеров нагревательной ленты. Если в уплотнение вводится одна или две нагревательные ленты, свободные отверстия в уплотнении закройте заглушками УВК.0014 (желтая) или УВК.0014-01(зеленая) (позиция 8 или 9 соответственно уплотнениям (рис. 1).

Шаг 4. Наденьте на нагревательные секции опору УВК.01.01 (поз. 1 на рис. 1).

Шаг 5. Вставьте уплотнение в опору.

Шаг 6. Вставьте в опору сверху четыре винта (размер под ключ 4 мм, поз. 3) с шайбами (поз. 4), как показано на рис. 1, и закрутите их в пластину. Винты закручиваются с помощью ключа-шестигранника.

Шаг 7. Установите опору на трубопровод и закрепите ее с помощью хомутов.

Шаг 8. После того, как на нагревательный кабель будут установлены комплекты заделок, сверху на опору наденьте кольцо прямоугольного сечения (поз. 10 на рис. 1).

Шаг 9. Наденьте корпус коробки РТВ 401-ИС на опору.




Рис. 1.

Шаг 10. Зафиксируйте корпус коробки на опоре с помощью гайки ДЭСТУ.0002 (поз. 5 на рис. 1). Гайка закручивается с помощью ключа для круглых шлицевых гаек под внешний диаметр гайки от 45 мм до 52 мм.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Техническое обслуживание, объем и периодичность проверки и технического состояния соединительных коробок серии РТВ 401-ИС должны выполняться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», настоящим руководством и инструкциями на комплектующую аппаратуру.

4.2. Обслуживание коробок с винтовыми клеммными соединениями проводить не реже 1 раза в 6 месяцев.

Обслуживание коробок с пружинными клеммными соединениями не регламентируется.

4.3. При проверке технического состояния коробок необходимо провести:

- а) внешний осмотр конструкции коробок, проверку прилегания крышки коробки к корпусу;
- б) внешний осмотр комплектующей аппаратуры;
- в) внешний осмотр кабелей и проводов на предмет обнаружения повреждения изоляции;
- г) проверку крепления комплектующих;
- д) проверку состояния контактных соединений;
- е) проверку цепи защитного заземления.

При необходимости удалить пыль, подтянуть винты крепления коробок, произвести затяжку крепежа присоединений кабелей.

4.4. Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 3.

Таблица 3. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Нарушена герметичность коробки (внутрь попадают пыль и влага)	Износился (рассохся) уплотнительный шнур между крышкой и корпусом	Заменить соединительную коробку
	Пришли в негодность уплотнения кабельных вводов	Заменить уплотнения

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортировка и хранение должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

5.2. Транспортировку допускается проводить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т. п.

5.3. Условия транспортировки коробок в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

5.4. Условия транспортировки в части воздействия механических факторов – по группе «С» ГОСТ 23216-78.

5.5. Условия хранения коробок – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150-69.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. По истечении срока эксплуатации соединительных коробок серии РТВ 401-ИС необходимо произвести их демонтаж с последующей утилизацией.

Утилизацию произвести любым методом, не оказывающим отрицательного экологического воздействия на окружающую среду.

6.2. Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации коробок не требуется.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи изделия.

7.3. Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

а) изделие использовалось по назначению;

б) монтаж и эксплуатация изделия осуществлялась в соответствии с руководством по эксплуатации;

в) изделие не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправностей (в том числе, не ограничиваясь: трещины на изделии, следы механического воздействия и проч.);

г) соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению изделия;

д) сохранение настоящей инструкции с свидетельством о приемке.

7.4. Если в момент диагностики или после ее проведения будет установлено, что какое-либо из перечисленных условий не соблюдено, изготовитель или его представитель вправе отказать в гарантийном ремонте и/или замене, выдав соответствующее заключение.

7.5. Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт и/или замена изделия не производится в следующих случаях:

- а) истек срок гарантии;
- б) изделие было повреждено при транспортировке после получения товара (при хранении, если изделие не вводилось в эксплуатацию), или нарушены правила эксплуатации, транспортировки и хранения;
- в) повреждения вызваны стихией, пожаром и другими внешними факторами, климатическими и иными условиями или действиями третьих лиц.
- г) были нарушены условия гарантийных обязательств, что в каждом конкретном случае определяет технический специалист изготовителя или его представитель;
- д) изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта;
- е) изделие имеет механические повреждения: трещины, вмятины, разрывы, царапины и др., полученные вследствие ударов, падений, либо других механических воздействий;
- ж) нарушены требования руководства по эксплуатации на изделие.

7.6. Во всех случаях, когда изделие не подлежит гарантийному ремонту, может быть рассмотрен вопрос о его платном ремонте по усмотрению изготовителя или его представителя.

7.7. Изготовитель или его представитель, ни при каких условиях не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования купленного изделия. В любом случае материальное возмещение согласно данным гарантийным условиям не может превышать стоимости, фактически уплаченной покупателем за изделие или единицу оборудования, приведшую к убыткам.

7.8. Гарантийный срок на замененные компоненты изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом). Замена любой части изделия в течение гарантийного срока не продлевает его.

7.9. Для исполнения гарантийных обязательств изготовителю или его представителю необходимо направить следующие документы:

- а) паспорт на изделие со штампом ОТК (или его копию, заверенную печатью продавца);
- б) претензию покупателя с указанием характера неисправности и условий эксплуатации;
- в) документ с указанием даты продажи.

Срок гарантии – 36 месяцев с даты продажи изделия.



Изготовитель не несет ответственности за вред жизни, здоровью или имуществу потребителя или третьих лиц, вызванный несоблюдением правил эксплуатации изделия.

8. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы составляет 15 лет при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации и хранения, указанных в настоящем руководстве.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока покупатель должен незамедлительно направить рекламацию изготовителю.

10. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.AA87.V.00450 с маркировкой взрывозащиты 1Ex d e IIC T3...T6 Gb X.

Изделие удовлетворяет требованиям Российского морского регистра судоходства части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки морских судов, изд. 2017 г., части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, изд. 2016 г.

Свидетельство о типовом одобрении №17.09520.120.

11. СЕРВИС

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка,

Фабричный пр-д, д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603

E-mail: info@okb-gamma.ru; интернет: www.okb-gamma.ru

Тел./факс: +7 495 989-66-86.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка соединительная РТВ 401-ИС

заводской номер _____

изготовлена и испытана согласно ТУ 3464-013-39803459-2016

Дата изготовления _____ 20__ г.

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 20__ г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ОКБ «Гамма» (входит в ГК «ССТ»)

141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный пр-д, д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603

E-mail: info@okb-gamma.ru; интернет: www.okb-gamma.ru

Тел./факс: +7 495 989-66-86.